

天长市蓝宇仪表成套有限公司

电话：0550-7316502 传真：0550-7311002

目 录

1、 用途.....	1
2、 型号规格.....	2
3、 技术规格.....	4
3.1 基本技术规格.....	4
3.2 选配件技术规格.....	4
4、 安装与接线.....	6
5、 参数说明.....	13
6、 操作.....	16
6.1 面板及按键说明.....	16
6.2 参数设置说明.....	17
6.3 预置输出设定值的设置方法.....	18

操作

6.4	密码设置方法.....	18
6.5	其它参数的设置方法.....	19
7、	通讯接口.....	20

1、用途

JS 系列计时器有多种计时和显示方式，最小计时单位为 0.01 秒，最长计时为 9999 小时 59 分 59 秒。可预置 2 点时间，当计时达到预置时间后，输出相应的接点信号。

计时器有掉电保持功能，掉电时计时停止，但计时值不丢失。

3 点开关量输入，分别用于启动、复位、停止的外部开关控制。

2、型号规格

JS / □ — □ □ T □ K □ S □ V □ □

▶ 1: 外型尺寸

A: 横式 $160 \times 80 \times 125$ 或竖式 $80 \times 160 \times 125$ (W×H×L)

B: $96 \times 96 \times 112$ (W×H×L)

C: 横式 $96 \times 48 \times 112$ 或竖式 $48 \times 96 \times 112$ (W×H×L)

D: $72 \times 72 \times 112$ (W×H×L)

▶ 2: 面板形式 H: 横式

S: 竖式 (限 4 位显示)

F: 方形 (限 4 位显示)

▶ 3: 显示位数

4: 4 位显示 □□.□□ 时, 分或分, 秒

8: 8 位显示 ① □□□□.□□.□□ 时 分 秒或分 秒 1/100 秒

② □□-□□-□□ 时 分 秒或分 秒 1/100 秒

▶ 4: 预置输出点数

T0: 无预置输出

T1~T2: 1 点~2 点预置输出

▶ 5: 开关量输入控制

K0: 无开关量输入控制

K1: 1 点开关量输入, 用于启动

K2：2点开关量输入，用于启动、复位

K3：3点开关量输入，用于启动、复位、停止

▶ 6：通讯接口

S0：无通讯接口

S1：RS 232 接口

S2：RS 485 接口

S3：RS 422 接口

▶ 7：仪表电源

V0：220V AC

V1：24V DC

V2：12V DC

▶ 8：N 表示非标功能。仪表某部分功能已按订货要求变更。

3、技术规格

3.1 基本技术规格

- ▶ 电 源：220V AC 供电的仪表：220V \pm 10%，功耗小于 7VA；
24V DC 供电的仪表：24V \pm 10%，功耗小于 5VA；
12V DC 供电的仪表：9V~20V，功耗小于 5VA
其它电源规格以随机说明书为准
- ▶ 工作环境：0℃~50℃，湿度低于 90% R·H
宽温范围的仪表需在订货时注明
- ▶ 显示：4 位或 8 位 LED，绿色

3.2 选配件技术规格

- ▶ 开关量输入控制
 - 信号宽度大于 20ms，无源开关或电压控制
 - 电压控制时，4V~12V 为有效，1V 以下无效，负载电流应大于 4mA
- ▶ 预置输出
 - 继电器输出：触点容量 220V AC，3A
- ▶ 通讯接口
 - 光电隔离
 - RS232、RS485、RS422 标准，在订货时注明
 - 仪表地址 0~99 可设定

- 通讯速率 2400、4800、9600、19200 通过设定选择，低于 2400 的速率需在订货时注明
- 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟：以“#”为定界符的命令，回答延迟小于 $500 \mu\text{s}$ ；其它命令的回答延迟小于 100ms
- 配套测试软件，提供组态软件和应用软件技术支持


4、安装与接线

！ 为确保安全，接线必须在断电后进行。


！ 交流供电的仪表，其 $\frac{1}{2}$ 端是电源滤波器的公共端，有高压，只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。

▶ 开关量输入控制的接线

- 无源开关控制时




- 电压控制时



▶ A-H 规格 160×80 尺寸的仪表 (mm)


外型尺寸



开孔尺寸




接线端子图



► A-S 规格 80×160 尺寸的仪表 (mm)



外型尺寸

A-S4




开孔尺寸

接线端子图




▶ B-F 规格 96×96 尺寸的仪表 (mm)


外型尺寸



开孔尺寸




接线端子图




▶ C-H 规格 96×48 尺寸的仪表 (mm)


外型尺寸



开孔尺寸




接线端子图




▶ C-S 规格 48×96 尺寸的仪表 (mm)


外型尺寸



开孔尺寸




接线端子图




► D-F 规格 72×72 尺寸的仪表 (mm)

外型尺寸


D-F4



开孔尺寸



接线端子图



5、参数说明

仪表参数分为 2 类。第 1 类为预置输出设定在第 1 组内，第 2 类是与仪表的功能相关的组态参数，在第 2 组和第 3 组。

第 1 组参数

- ▶ **1R、1b、1c**：第 1 预置输出设定
- ▶ **2R、2b、2c**：第 2 预置输出设定

4 位显示的仪表没有 **1R、2R** 参数，当显示方式选择为时，分，则 **1b (2b)**，**1c (2c)** 对应时、分。当显示方式选择为分.秒，则 **1b (2b)**，**1c (2c)** 对应分、秒。

8 位显示的仪表当显示方式选择为时、分、秒，则 **1R (2R)**，**1b (2b)**，**1c (2c)** 对应时、分、秒。当显示方式选择为分、秒、1/100 秒，则 **1R (2R)**，**1b (2b)**，**1c (2c)** 对应分、秒、1/100 秒。

第 2 组参数

- ▶ **oR (oA)** —— 密码
- ▶ **AtR (AtA)** —— 启动方式选择

选择为 1 时：上电自动开始计时

选择为 2 时：由 **▲** 键或外部启动输入触发，开始计时。

选择为 3 时：外部启动输入有效计时，即启动输入有效时计时，无效时停止计时。

选择为 4 时：由 **▲** 键或外部启动输入触发，开始计时，

由 **▼** 键或外部停止输入停止计时

- ▶ **YcLr** (YcLr) —— 外部复位输入有效选择

选择为 OFF 时：外部复位输入无效

选择为 ON 时：外部复位输入有效

- ▶ **mcLr** (mcLr) —— 面板复位有效选择

选择为 OFF 时：面板按键复位功能无效

选择为 ON 时：面板按键复位功能有效

- ▶ **AcLr** (AcLr) —— 自动清零功能选择

选择为 OFF 时：无自动清零功能

选择为 ON 时：有自动清零功能。每次启动计时开始时，自动
将以前的计时值清零

- ▶ **Al_o** (Al_o) —— 显示方式选择

4 位显示的仪表：选择为 1 时按时.分

选择为 2 时按分.秒

8 位显示的仪表：选择为 1 时按时，分，秒

选择为 2 时按分，秒，1/100 秒

- ▶ **Al_o2** (Al_o2) —— 显示方式选择 2 (仅 8 位显示的仪表)

选择为 1 时按 **□□□□.□□.□□** 格式显示

选择为 2 时按 □□-□□-□□ 格式显示

- ▶ **ñAt** (mAt) —— ▲ 键启动、▼ 键停止计时有效选择

选择为 OFF 时：无效

选择为 ON 时：有效

第 3 组参数

- ▶ **Add** (Add) —— 仪表通讯地址

设置范围 0~99，出厂设置为 1

- ▶ **bAud** (bAud) —— 通讯速率选择

可选择 2400、4800、9600、19.20K 4 种

- ▶ **ccLr** (ccLr) —— 通讯复位参数

使用设置参数命令，向该参数写入 2222 时，将计时值复位。

(在 **ñcLr** 设置为 ON 的条件下)

- ▶ **ctd** (ctd) —— 预置输出控制权选择


选择为 OFF 时，仪表按预置输出功能控制。选择为 ON 时，控制权转移到计算机，预置输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。

- ▶ **oA1** (oA1) —— 第 1 组参数是否受密码控制选择

选择为 ON 时受密码控制

6、操作

6.1 面板及按键说明 (以 A-H8 规格的仪表为例)



名 称	说 明
① 计时显示窗	<ul style="list-style-type: none">显示计时值在参数设置状态下，显示参数符号、参数数值
② 指示灯	<ul style="list-style-type: none">预置输出状态指示
操作键	<p>③ 设置键</p>

操作键	④ 左键 	<ul style="list-style-type: none"> 在计时状态下，按住 1 秒以上不松开，实现复位（在 hclr 参数为 ON 的条件下）。 在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位
	⑤ 确认键 	<ul style="list-style-type: none"> 在计时状态下无效 在设置状态下，存入修改好的参数值
	⑥ 增加键 	<ul style="list-style-type: none"> 在计时状态下启动计时（$\text{RER} = 2$ 或 4，且 $\text{hrt} = \text{ON}$） 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型
	⑦ 减小键 	<ul style="list-style-type: none"> 在计时状态下停止计时（$\text{RER} = 4$，且 $\text{hrt} = \text{ON}$） 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型

6.2 参数设置说明

仪表的参数分为 3 组，第 2 组及以后的参数受密码控制，未设置密码时不能进入。

第 1 组参数是否受密码控制可以通过设置 or1 参数选择。 or1 设置为 OFF 时，不受密码控制；设置为 ON 时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。

进入设置状态后，若 1 分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。

6.3 预置输出设定值的设置方法

预置输出设定值在第 1 组参数，无预置输出功能的仪表没有该组参数。

- ① 按住设置键  2 秒以上不松开，进入设置状态，仪表显示第 1 个参数的符号
 - ② 按  键可以顺序选择本组其它参数
 - ③ 按  键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修正位
 - ④ 通过  键移动修改位， 键增值、 键减值，将参数修改为需要的值
 - ⑤ 按  键存入修改好的参数，并转到下一参数。若为本组最后 1 个参数，则按  键后将退出设置状态
- 重复② ~ ⑤步，可设置本组的其它参数。

★ 如果修改后的参数不能存入，是因为  参数被设置为 ON，使本组参数受密码控制，应先设置密码。

6.4 密码设置方法

当仪表处于测量状态或第 1 组参数符号显示状态时，可进行密码设置。

- ① 按住设置键  不松开，直到显示 
 - ② 按  键进入修改状态，在 ，， 键的配合下将其修改为 1111
 - ③ 按  键，密码设置完成
- ★ 密码在仪表上电时或 1 分钟以上无按键操作时，将自动清零。

6.5 其它参数的设置方法

- ① 首先按 6.4 的方法设置密码
 - ② 第 2 组参数因为是密码参数所在组, 密码设置完成后, 按 **MOD** 键可选择本组的各参数
 - ③ 其它组的参数, 通过按住设置键  不松开, 顺序进入各参数组, 仪表显示该组第 1 个有效参数的符号
 - ④ 进入需要设置的参数所在组后, 按 **MOD** 键顺序循环选择本组需设置的参数
 - ⑤ 按  键调出当前参数的原设定值, 闪烁位为修改位
 - ⑥ 通过  键移动修改位,  键增值,  键减值, 将参数修改为需要的值
 - ★ 以符号形式表示参数值的参数, 在修改时, 闪烁位应处于末位。
 - ⑦ 按 **MOD** 键存入修改好的参数, 并转到下一参数
- 重复④ ~ ⑦步, 可设置本组的其它参数。
- 退出设置** : 在显示参数符号时, 按住设置键  不松开, 直到退出参数的设置状态。

7、通讯接口

该功能为选择功能。

必须正确设置仪表地址参数 **Addr** 和通讯速率参数 **bAud**。

有关的通讯命令及协议详见《2002 版通讯协议》，与 JS 系列计时器相关的命令如下：

- **#AA✓** 读计时值。回答的时间数据为 8 位

格式： 

8 位显示的仪表 **ALo** 设置为 2 时，

格式： 

- **#AA99✓** 读仪表版本号
- **#AA0002✓** 读开关量输入状态(启动、复位、停止)
- **#AA0003✓** 读开关量输出状态(预置输出)
- **' AAbb✓** 读仪表参数的表达符号(名称)
- **\$AAbb✓** 读仪表参数数值
- **%AAbb (data) ✓** 设置仪表参数
- **&AAbbDd✓** 输出开关量

下面列出了仪表各参数的地址及用符号表示的参数内容与设置数值的关系：

▶ 第 1 组参数 预置输出设定

符号	名称	内容	地址	取值范围
l _A	1A	第 1 预值设置 A	00H	0~9999
l _B	1b	第 1 预值设置 B	01H	0~99 (59)
l _C	1c	第 1 预值设置 C	02H	0~99 (59)
2 _A	2A	第 2 预值设置 A	03H	0~9999
2 _B	2b	第 2 预值设置 B	04H	0~99 (59)
2 _C	2c	第 2 预值设置 C	05H	0~99 (59)

▶ 第 2 组参数 组态参数

符号	名称	内容	地址	取值范围
o _A	oA	密码	10H	0~9999
At _A	AtA	启动方式选择	11H	1 ~ 4
Yc _{Lr}	YcLr	外部复位输入有效选择	12H	注 1
mc _{Lr}	mcLr	面板按键复位有效选择	13H	注 1
Ac _{Lr}	AcLr	自动清零功能选择	14H	注 1
Al _O	ALo	显示方式选择	15H	1 或 2
Al _{O2}	AlO2	显示方式选择 2	16H	1 或 2

ñAt	mAt	按键启动停止有效选择	17H	注 1
-----	-----	------------	-----	-----

▶ 第 3 组参数 通讯参数等

符号	名称	内容	地址	取值范围
Add	Add	仪表通讯地址	40H	0~99
bAud	bAud	通讯速率选择	41H	注 2
ccLr	ccLr	通讯复位参数	42H	2222
ctd	ctd	预置输出控制权选择	44H	注 1
oA1	oA1	第 1 组参数是否受密码控制选择	46H	注 1

注 1: 0: OFF, 1: ON

注 2: 0: 2400, 1: 4800, 2: 9600, 3: 19.20k

■ 附录

天长市蓝宇仪表成套有限公司**电话: 0550-7316502 传真: 0550-7311002****Http:www.lanyuyb.cn**